



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 2 63-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

26.03.2021 г. № 06/32-2-31

Законному представителю (руководителю)
МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска»
по адресу: г. Челябинск
ул. Дегтярева, 33.

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор

Я, Пузанова Светлана Владимировна главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов - акта обследования №06/35 от 26.03.2021г. по плановому государственному надзору МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, 33, выявила нарушения:

- | |
|---|
| - Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г., ст.28. |
| - С П 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». |

которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания и обучения детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 88 г. Челябинска», а так же руководствуясь ст. 50, ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., **предлагаю выполнить следующие мероприятия в срок 26.03.2023г.**

1.Оборудовать на территории организации физкультурно-спортивную зону и зону отдыха для учащихся в соответствии с требованиями санитарных норм правил, п.2.2.2.п.3.4.1. С П2.4.3648-20.

2. Отремонтировать асфальтовое покрытие перед центральным входом в здание школы. Все проезды, подходы и дорожки на собственной территории школы не должны иметь дефектов. п.2.2.4. С П 2.4.3648-20.
3. Провести текущий ремонт спортивного зала, оборудовать все помещения спортивного зала в соответствии с требованиями п.п.3.4.1.,3.4.9. С П 2.4.3648-20.
4. Заменить оконные блоки в коридорах второго и третьего этажей школы, в классных кабинетах. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания, мытья окон и подоконников в любое время года. п.2.7.2, п.2.4.13 С П 2.4.3648-20.
5. Провести ремонт стен, потолка, пола во всех помещениях, где находятся дети. Полы не должны иметь дефектов и повреждений. П.п.2.5.1,2.5.2,2.5.3. С П 2.4.3648-20. Все используемые строительные материалы приобретать с документами о соответствии их требованиям санитарных правил.
6. Оборудовать гардероб школы в соответствии с гигиеническими требованиями по норме площади. п.3.4.5, п.2.5.2, п.2.4.13.
7. Провести ревизию и ремонт системы отопления в коридорах школы, в спортивном зале и актовом зале. Обеспечить оптимальный температурный режим перечисленных помещений. п.2.7.1, п.2.7.3. С П 2.4.3648-20.
8. Восстановить остекление окон и дверей. Не допускать нарушение целостности стекла. п.2.8.3. С П 2.4.3648-20.
9. Приобрести на пищеблок новое технологическое оборудование в соответствии с требованиями санитарных правил и в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. п.2.4.6.2. С П 2.4.3648-20.

Информацию о выполнении предписания представить:


- в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14, каб. № 102, тел 791-27-93, тел/факс 790-01-13, в установленные сроки выполнения вышеперечисленных мероприятий;

- Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» в соответствии с действующим законодательством.

- На основании ст.11 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) данное предписание имеет обязательную силу.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки влечёт административную ответственность в порядке и размерах, установленных частью 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



С.В.Пузанова.

Предписание

26.03.21г

получил:

