



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

03.08.2022 № ИВ-229-22212  
На № В-229-17456 от 15.07.2022

Директору  
МБОУ «Лицей № 88  
г. Челябинска»

А.В. Лукину

ул. Дегтярева, д. 33  
г. Челябинск, 454047

О направлении решения

Уважаемый Александр Викторович!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Челябинска по пожарному надзору

Е.В. Бухаров



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E9C848D4E9C683786D52D1805449D286D2B  
Владелец: Бухаров Евгений Вячеславович  
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022

Рузаев Николай Егорович  
8-951-781-35-82

*Н. Е. Рузаев* *Е. В. Бухаров*

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных  
с исполнением ранее выданного предписания.**

г. Челябинск

26 июля 2022 год

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Рузаев Н.Е. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 236/1/1 от 25 марта 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 88 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 33 в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

**УСТАНОВИЛ**

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 236 от 11 февраля 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 марта 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На объекте защиты не хранится, техническая документация на системы противопожарной защиты отсутствует проект АПС и СОУЭ - предоставлен рабочий проект системы АПС и СОУЭ на 20 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 236/1/1 от 25 марта 2021 года.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска, второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Н.Е. Рузаев