


ПМ 74230041000108456808



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии(визите) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Челябинской области

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№06/32-2- 243 г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 «01» декабря 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Шалагиной Натальей Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска», юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д.33
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. ограждение спортивной площадки имеет дефекты, травмоопасно: металлические конструкции имеют острые углы, сетка – рабица порвана, в результате чего торчат ее прутья (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20);
2. в спортивном и актовом залах, на лестничном марше 4 этажа, в учебном кабинете №407 на потолке видны следы протекания кровли, в результате дефекты: отхождение, шелушение штукатурки, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих

средств (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);

3. в лаборантской и каб. №301, в учебном кабинете №№105, 211, 205 линолеум на полу имеет дефекты и повреждения (расхождение швов, дыры, загибы) п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20);

4. в большей части учебных кабинетов на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства (п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20);

5. в спортивном зале отсутствует часть радиаторов отопления, в результате не соблюдается температурный режим: при нормативных показателях +18+20°C фактически составляет +15°C (табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21);

6. не организован текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01;

7. в коридорах второго, третьего, четвертого этажей, во всех туалетах, в актовом и спортивном залах, в учебных кабинетах №№301, 103, 102, 407, 312, 309 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года по причине своей ветхости: оконные рамы, подоконники деформированы, глубокие щели (п.2.7.2. СП 2.4.3648-20);

8. остекление межэтажных дверей северной части здания с 1 по 4 этаж, южной части здания 2-го и 4 этажа выполнено не из цельного стекла, имеются множественные трещины и иные нарушения целостности, что опасно для здоровья и жизни детей, травматично (п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20);

9. в кабинетах №105, химии, биологии покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.4.3. СП 2.4.3648-20).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. С целью устранения причины травматизма обучающихся выполнить работы по замене ограждения спортивной площадки (п.2.2.2. СП 2.4.3648-20);
2. Выполнить ремонт кровли (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);
3. Обеспечить выполнение работ по замене линолеума в лаборантской и каб. №301, в учебном кабинете №№105, 211, 205 (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20);
4. Заменить учебную мебель (столы, стулья) в кабинетах №105, химии, биологии (п.2.4.3. СП 2.4.3648-20);
5. Отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами (п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20);
6. Выполнить работы по оборудованию необходимого количества радиаторов отопления в спортивном зале для обеспечения нормируемых

- показателей температурного режима (табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21);
7. Обеспечить проведение на регулярной основе производственного контроля за уровнем искусственной освещенности в учебных помещениях, в т.ч. после замены источников освещения (СП 1.1.1058-01);
 8. Выполнить работы по замене окон в коридорах второго, третьего, четвертого этажей, во всех туалетах, в актовом и спортивном залах, в учебных кабинетах №№301, 103, 102, 407, 312, 309 (п.2.7.2. СП 2.4.3648-20);
 9. Во избежание травматизма, при наличии угрозы здоровью обучающихся заменить межэтажные двери северной части здания с 1 по 4 этаж и южной части здания 2-го и 4 этажей (п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска», расположенное по адресу: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д:33
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 790-00-82, электронный адрес: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» августа 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Шалагина Н.Г.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» декабря 2023 г.



(подпись)

А.В. Луксин

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: e-mail: edu @cheladmin.ru