

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (351) 791-29-64, 791-75-11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 1

(место составления акта)

“ 31 ” июля 20 19 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 575

по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, 33

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ОНДиПР № 3 по пожарному надзору Смирнова Андрея Александровича № 575 от 02.07.2019 г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №88 г. Челябинска» (МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска»)

Дата и время проведения проверки:

30.07.2019 с 12ч. 01 мин. до 12 ч. 31 мин. (продолжительность проверки 30 мин.);

31.07.2019 с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (продолжительность проверки 30 мин.)

Общая продолжительность проверки: 1 ч. 00 мин.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

распоряжение вручено 02.07.2019 вх. № 85 зам. директора по АХР МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» Карачевой Т.И., с распоряжением ознакомлен 30.07.2019 г. директор МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» Лукин А.В. (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Чебыкина Анастасия Исахаковна – старший инспектор ОНДиПР №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

При проведении проверки присутствовали: зам. директора АХР МБОУ «Лицей №88 г. Челябинска» Карачева Т.И.

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание лицея отдельно стоящее, 4-х этажное с подвалом, 3-й степени огнестойкости, 1961 года постройки. Фундамент – бутовый ленточный; наружные стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; кровля – шиферная по деревянной обрешетке (представлена копия акта выполненных работ по огнезащите деревянных конструкций чердака от 02.08.2017, обрешетка обработана огнезащитным составом биопирен «МИГ-09», сертификат соответствия № С-RU.ПБ39.В.00052, работы проводил ООО СКБ «Поларес» (лицензия МЧС России № 4-Б/00909 от 28.03.2013, срок действия - бессрочно).

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковый номер пожарного крана, и номер телефона ближайшей пожарной части.

Здание обеспечено телефонной связью, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 4 типа. ПКП «Гранит-24» – 1 шт., ИП-212-66 – 291 шт., ИПР – 10 шт., БРП-12-8 – 1 шт., БИРП 12/1,6 – 1 шт., БУУ-24 – 1 шт., световое табло «ВЫХОД» – 19 шт., переговорное устройство обратной связи comtax – 4 шт.

Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО ТСЦ «Сфера». Система пожарной сигнализации в здании обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ЦППС ФГКУ «3 ОПС по Челябинской области» по адресу: г. Челябинск, ул. Нахимова, 1-а без участия работников объекта. Заключен договор на техническое обслуживание с ООО ТСЦ «Сфера». Подъезды к зданию свободны. Отделка фасада здания выполнена из негорючих материалов. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарного гидранта, установленного за территорией учреждения. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами и открываются по направлению выхода из здания. Стены на путях эвакуации в коридорах, в тамбурах эвакуационных выходов отделаны водоэмульсионной краской; в лестничных клетках стены отделаны водоэмульсионной краской.

Двери пожароопасных помещений (кладовых) выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60. Двери выхода на кровлю выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения ОП-4 в количестве 28 шт., ОУ-2 в количестве 11 шт. (дата последней перезарядки – июль 2017г). На огнетушителе заведен журнал учета первичных средств пожаротушения. Каждому огнетушителю присвоен номер и нанесен на корпус белой краской. Разработана инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай пожара.

Предписание №387/1/1 от 27.07.2018г. выполнено в полном объеме.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Нарушений не выявлено _____

При проведении проверки использовались: -

(фото/видеосъемка, измерительные и другие приборы)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ___

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОНДиПР № 3 по пожарному надзору
капитан внутренней службы

А.И. Чебыкина